

Памятка
о мерах пожарной безопасности и действиях при пожаре
на объектах торговли

Согласно информации отдела надзорной деятельности (ОНД) города Апатиты и города Кировска УНД и ПР ГУ МЧС России по Мурманской области, за неполные 3 месяца 2015 года на территории города Кировска произошло 8 пожаров и 3 загорания. Погибших и травмированных людей, а также материального ущерба на пожарах не зарегистрировано. С пожаров спасено 2 человека. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается незначительное снижение числа пожаров. Анализ пожаров, их причин и последствий показывает, что наибольшее число пожаров происходит на таком объекте, как квартиры жилого сектора. Основной причиной возникновения пожаров стал аварийный режим работы электросети. На объектах торговли, согласно статистике, пожары происходят в основном по 3 причинам: нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, неосторожное обращение с огнем, поджоги.

В связи с пожаром, происшедшем в торговом центре «Адмирал» в г. Казани 11 марта 2015 года, следует еще раз обратить внимание на основные требования пожарной безопасности, предъявляемые к объектам торговли.

Руководители объектов торговли должны обеспечить:

- наличие инструкции о мерах пожарной безопасности, а также контроль за ее соблюдением;
- допуск лиц к работе на объекте только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности;
- наличие планов эвакуации людей при пожаре;
- наличие инструкций о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре, а также проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте;
- запрет курения на территории объекта торговли;
- обеспечение огнезащиты несущих строительных конструкций – огнестойкость незащищенных металлических конструкций составляет 6-25 минут, конструкций из алюминиевых сплавов – не более 6 минут. Низкая огнестойкость металлических конструкций объясняется их высокой температуропроводимостью, обусловленной высокой теплопроводностью и низкой теплоемкостью металлов;
- проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями;

- разделение между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами частей зданий и помещений различных классов функциональной пожарной опасности;

- надлежащее содержание путей эвакуации и эвакуационных выходов, помещений торговых залов (применяемые отделочные материалы (сертифицированные), геометрические размеры основных проходов в торговых залах, а также эвакуационных выходов, обеспечение беспрепятственной эвакуации, наличие эвакуационных знаков, освещенность и т.п.);

- соблюдение установленных норм заполнения помещений людьми;

- использование электросетей и электрооборудования в соответствии с правилами их устройства и эксплуатации;

- соблюдение требований пожарной безопасности при организации хранения товара;

- наличие и исправное содержание источников наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода;

- наличие и исправное содержание систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических (автономных) установок пожаротушения, автоматических установок пожарной сигнализации, установок систем противодымной защиты, систем оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, противопожарных дверей, противопожарных и дымовых клапанов, защитных устройств в противопожарных преградах);

- наличие огнетушителей в соответствии с нормами положенности, а также исправное их содержание;

- наличие декларации пожарной безопасности объекта;

- наличие соответствующей проектной документации объекта.

- проводить обследование подведомственных объектов на предмет их соответствия требованиям пожарной безопасности, в частности, проводить проверку состояния путей эвакуации и эвакуационных выходов, состояния огнезащитной обработки (пропитки), систем вентиляции, систем и средств противопожарной защиты, средств пожаротушения, состояния электропроводки и электрооборудования и т.п.;

- проводить с работниками объектов торговли плановые и внеплановые противопожарные инструктажи, на которых подробно рассмотреть причины и условия, способствующие возникновению пожара (в частности, происшедшего на территории торгового центра «Адмирал» города Казани), требования пожарной безопасности по соблюдению противопожарного режима в организации, первичные средства пожаротушения, их виды и правила их использования, действия персонала в случае возникновения пожара;

- проводить практические тренировки по отработке инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре.