

Утвержден
 постановлением администрации
 города Кировска от _____ № _____

**Сводный годовой план
 ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей на 2019 год**

№ п/п	Наименование источника тепловой энергии	Оборудование	Вид ремонта (испытания)	Сроки проведения ремонта, испытаний	отключаемый ресурс	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	ЦРС КФ АО «Апатит» Котельная АНОФ - 3	Паровой котел ГМ-50 № 6	Первый технический ремонт	март	Без отключения потребителей	В соответствии с годовым графиком планово - предупредительных ремонтов оборудования ЦРС КФ АО «Апатит» на 2019 год
		Паровой котел ГМ-50 № 2	Второй технический ремонт	июнь	Без отключения потребителей	
		Паровой котел ГМ-50 № 4	Второй технический ремонт	август	Без отключения потребителей	
		Паровой котел ГМ-50 № 5	Капитальный ремонт	июнь-август	Без отключения потребителей	
2	Котельная АНОФ -3 КФ АО «Апатит»	Тепловые сети КФ АО «Апатит» (аренда АО «ХТК») н. п. Титан	Испытания тепловых сетей на прочность и плотность	01.07.2019	ГВС отключено	В соответствии с постановлением администрации города Кировска «Об окончании отопительного периода 2018/2019 гг.» и ежегодной остановки источников тепла
			Устранение повреждений	02.07.2019 - 04.07.2019	ГВС отключено	
			Промывка тепловых сетей	05.07.2019 - 07.07.2019	ГВС отключено	
				08.07.2019	ГВС включено	

1	2	3	4	5	6	7
			Испытания по определению гидравлических потерь в тепловых сетях	15.07.2019 - 17.07.2019	ГВС отключено в части МКД	для проведения ремонтных работ и испытаний тепловых сетей в летнее время по муниципальному образованию город Кировск с подведомственной территорией
3	Автоматизированная блочно- модульная электростанция МУП «Хибины»	Насос исходной воды Grundfos CM 25-3№ 1	Технический ремонт	апрель	Без отключения потребителей	В соответствии с годовым графиком планово – предупредительных ремонтов насосных агрегатов электростанции н.п. Коашва на 2019 год
		Насос исходной воды Grundfos CM 25-3№ 2	Технический ремонт	май	Без отключения потребителей	
		Насос котловой Grundfos NB 125-200/226 № 1	Технический ремонт	март	Без отключения потребителей	
		Насос котловой Grundfos NB 125-200/226 № 2	Технический ремонт	апрель	Без отключения потребителей	
		Насос сетевой Grundfos NB 65-160/173 № 1	Технический ремонт	июнь	Без отключения потребителей	
		Насос сетевой Grundfos NB 65-160/173 № 2	Технический ремонт	июль	Без отключения потребителей	
		Насос сетевой Grundfos NB 65-160/173 № 3	Технический ремонт	август	Без отключения потребителей	
		Насос подпиточный Wilo MV11605/6-1/E/3-	Технический ремонт	ноябрь	Без отключения потребителей	

1	2	3	4	5	6	7
		400-50-2 № 1				
		Насос подпиточный Wilo MV11605/6-1/E/3-400-50-2 № 2	Технический ремонт	октябрь	Без отключения потребителей	
		Насос подпиточный Wilo MV11605/6-1/E/3-400-50-2 № 3	Технический ремонт	сентябрь	Без отключения потребителей	
		Насос вакуумный ВВ 1-1.5 № 1	Технический ремонт	май	Без отключения потребителей	
		Насос вакуумный ВВ 1-1.5 № 2	Технический ремонт	июнь	Без отключения потребителей	
		Насос оборотный Wilo MH11604-1/6-1/E/3-400-50-2 № 1	Технический ремонт	август	Без отключения потребителей	
		Котел стальной водогрейный Kaukora JASP11600 № 1	Технический ремонт	май	Без отключения потребителей	В соответствии с годовым графиком планово – предупредительного ремонта основного оборудования электростанции н.п. Коашва на 2019 год
		Котел стальной водогрейный Kaukora JASP11600 № 2	Технический ремонт	июнь	Без отключения потребителей	
		Котел стальной водогрейный Kaukora JASP11600 № 3	Технический ремонт	июль	Без отключения потребителей	
		Котел стальной водогрейный Kaukora JASP11600 № 4	Технический ремонт	август	Без отключения потребителей	
		Котел стальной	Технический ремонт	сентябрь	Без отключения	

1	2	3	4	5	6	7
		водогрейный Каукога JASP11600 № 5			потребителей	
		Теплообменник водоводяной пластинчатый ЭТ- 022с-10-29 № 1	Технический ремонт	май	Без отключения потребителей	
		Теплообменник водоводяной пластинчатый ЭТ- 022с-10-29 № 2	Технический ремонт	сентябрь	Без отключения потребителей	
		Теплообменник водоводяной пластинчатый ЭТ- 022с-10-29 № 1	Технический ремонт	июль	Без отключения потребителей	
		Теплообменник водоводяной пластинчатый ЭТ- 022с-10-29 № 2	Технический ремонт	август	Без отключения потребителей	
		Вакуумный деаэратор БВД- 25	Технический ремонт	август	Без отключения потребителей	
4	Автоматизированная блочно – модульная электростанция МУП «Хибины»	Тепловые сети	Испытания тепловых сетей на прочность и плотность	27.05.2019	ГВС отключено	В соответствии с постановлением администрации города Кировска «Об окончании отопительного периода 2018/2019 гг.» и ежегодной
			Устранение повреждений	28.05.2019 - 31.05.2019	ГВС отключено	
			Промывка тепловых сетей	01.06.2019 - 02.06.2019	ГВС отключено	

1	2	3	4	5	6	7
			Испытания по определению гидравлических потерь в тепловых сетях	15.07.2019-17.07.2019	ГВС отключено в части МКД	остановки источников тепла для проведения ремонтных работ и испытаний тепловых сетей в летнее время по муниципальному образованию город Кировск с подведомственной территорией
5	Апатитская ТЭЦ Филиала «Кольский ПАО «ТГК-1»	Тепловые сети АО «ХТК», КФ АО «Апатит» (аренда АО «ХТК») (г. Кировск, м-н Кукисвумчорр)	Испытания тепловых сетей от АТЭЦ до ЦТП г. Кировска (1 контур) на плотность и прочность	17.06.2019	ГВС подключено	В соответствии с постановлением администрации города Кировска «Об окончании отопительного периода 2018/2019 гг.» и ежегодной остановки источников тепла для проведения ремонтных работ и испытаний тепловых сетей в летнее время по муниципальному образованию город Кировску с подведомственной территорией
			Испытания тепловых сетей (II контур) на плотность и прочность в г. Кировске	18.06.2019-19.06.2019	ГВС отключено	
			Испытания тепловых сетей (II контур) на плотность и прочность (м-н Кукисвумчорр, 23 км)	19.06.2019-20.06.2019	ГВС отключено	
			Промывка тепловых сетей (I контур)	20.06.2019-22.06.2019	ГВС отключено	
			Устранение повреждений	18.06.2019-22.06.2019	ГВС отключено	
			Промывка тепловых сетей г. Кировска, м-н. Кукисвумчорр, 23 км	22.06.2019-23.06.2019	ГВС отключено	

1	2	3	4	5	6	7
				24.06.2019	ГВС подключено	
			Испытания по определению гидравлических потерь в тепловых сетях	15.07.2019- 17.07.2019	ГВС отключено в части МКД	
6	Апатитская ТЭЦ Филиала «Кольский ПАО «ТГК-1»	Котел № 8	Капитальный ремонт	01.11.2019- 08.04.2020	Без отключения потребителей	
		Турбоагрегат № 4	Капитальный ремонт	02.09.2019- 26.10.2019	Без отключения потребителей	