



СОГЛАСОВАНО  
Главный инженер Апатитской ТЭЦ филиала  
«Кольский» ПАО «ТГК-1»  
С.М. Дашкин

Приложение к приказу  
по ГО 13 Б по ул. Хибиногорская ряд 55  
от 13.04.26 № 1

План подготовки гаражного объединения 13 Б по ул. Хибиногорская ряд 55 к отопительному периоду 2026-2027 годов

Схемные, режимные и погодные условия: Описание подается регулярно в течение отопительного периода. Продолжительность отопительного периода в среднем 9 месяцев году (минимальные температуры до -30 °С)		ответственный	
Организованные мероприятия			
№	Срок		
1	14.08.2026	Гречкин Т.А.	
1.1	ответственных за ЭУ.	Гречкин Т.А.	
1.2	ответственных на ТЭУ.	Гречкин Т.А.	
2	на дату проверки		
3	до 15.08.2026	Гречкин Т.А.	
3.1	до 15.08.2026	Гречкин Т.А.	
3.2	до 15.08.2026	Гречкин Т.А.	
3.3	до 15.08.2026	Гречкин Т.А.	
3.4	до 15.08.2026	Гречкин Т.А.	
3.5	до 15.08.2026	Гречкин Т.А.	
4	в соответствии с графиком проверок	Гречкин Т.А.	
Формирование пакета документов (в т.ч. сбор, контроль сроков и оформление актов, заполнение оценочного листа) для ГО и направление его в административную комиссию для оценки готовности ГО к ОЭП, а также контроль за поступлением из комиссии паспортов готовности ГО к ОЭП			
Технологические мероприятия (указываются период (или дата) проведения работ) в 2026 году			
№ п/п	Адрес	№ дома	ответственный
1	Муниципальное образование		
1	Кировск	ул. Хибиногорская ряд 55	Гречкин Т.А.
2			
3			
4			
5	наличие аварий (с указанием причин) за три предыдущих отопительных периода	нет	
6	противоаварийные мероприятия по результатам анализа причин предыдущих аварий по п. 5	не требуется	
7	проведение весеннего осмотра ГО с оформлением актов осмотра	июнь	
8	проверка соблюдения сроков периодической поверки и проверки ОДПУ. По итогам при необходимости организация и проведение проверки и поверки ОДПУ	по паспорту СИ	
9	выполнение предписаний, содержащих требования об устранении нарушений (по п. 11.4 Правил № 2234)	предписаний нет	
10	восстановление (при отсутствии) тепловой изоляции в пределах теплового пункта	не требуется	
11	устранение выявленных нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы ТЭУ	не выявлено	
12	испытания оборудования тепловых сетей, тепловых пунктов и систем теплоснабжения на плотность и прочность	до 15 августа	
13	шурфовки тепловых сетей, вырезки из трубопроводов для определения коррозионного износа металла труб	не требуется	
14	промывка оборудования и коммуникаций трубопроводов тепловых сетей, тепловых пунктов и систем теплоснабжения	до 15 августа	
15	испытания тепловых сетей на тепловые и гидравлические потери, максимальную температуру теплоносителя	по графику ЕТО/РСО	
16	наладка режимов потребления тепловой энергии и теплоносителя тепловых пунктов, ВДИС и ТЭУ, установка и пломбирование дроссельных (ограничительных) устройств, элеваторов	до 15 августа	
17	проведение обследования дымовых и вентиляционных каналов	не газифицированы	
18	Проведение осмотра и обслуживания ВДГО и ВКГО	не газифицированы	
19			

Копия передана М.И. Т.С.  
Пашкина В.В.