


Средние значения по показателям исследований горячей воды на источнике теплоснабжения - Котельная АНОФ-3 ЦРС КФ АО "Апатит"
(по программе производственного контроля)

Показатели	Органолептические показатели					Микробиологические показатели					
	Запах при 20°/60°C, баллы	Цветность, град	Мутность, мг/дм ³	Железо, мг/дм ³	pH	ОМЧ/КОЕ в 1,0мл	ОКБ/КОЕ в 100мл	Колифаги/БОЕ в 100 мл	СРК/число спор в 20мл	E.coli/КОЕ в 100мл	Энтерококки КОЕ в 100мл
Норматив	2	20	1,5	0,3	6-9	50	Не/обнаруж	Не/обнаруж	Не/обнаруж	Не/обнаруж	Не/обнаруж
Периодичность	1 раз в неделю	1 раз в неделю	1 раз в неделю	1 раз в неделю	1 раз в неделю	1 раз в неделю	1 раз в неделю	1 раз в месяц	1 раз в неделю	1 раз в неделю	1 раз в неделю
Январь	0,000	4,720	0,900	0,040	9,750	0,000	Не/обнаруж	Не/обнаруж	Не/обнаруж	Не/обнаруж	Не/обнаруж
Февраль	0,000	3,150	0,900	0,040	9,613	0,000	Не/обнаруж	Не/обнаруж	Не/обнаруж	Не/обнаруж	Не/обнаруж
Март	0,000	4,250	0,900	0,048	9,350	0,000	Не/обнаруж	Не/обнаруж	Не/обнаруж	Не/обнаруж	Не/обнаруж
1 квартал 2025г.	0,000	4,040	0,900	0,043	9,571	0,000	Не/обнаруж	Не/обнаруж	Не/обнаруж	Не/обнаруж	Не/обнаруж
Апрель	0,000	3,630	0,900	0,041	9,590	0,000	Не/обнаруж	Не/обнаруж	Не/обнаруж	Не/обнаруж	Не/обнаруж
Май	0,000	5,150	0,900	0,042	9,650	0,000	Не/обнаруж	Не/обнаруж	Не/обнаруж	Не/обнаруж	Не/обнаруж
Июнь	0,000	3,863	0,900	0,053	9,475	0,000	Не/обнаруж	Не/обнаруж	Не/обнаруж	Не/обнаруж	Не/обнаруж
2 квартал 2025г.	0,000	4,214	0,900	0,046	9,572	0,000	Не/обнаруж	Не/обнаруж	Не/обнаруж	Не/обнаруж	Не/обнаруж
Июль	0,000	2,080	0,900	0,041	9,480	0,000	Не/обнаруж	Не/обнаруж	Не/обнаруж	Не/обнаруж	Не/обнаруж
Август	0,000	2,225	0,900	0,051	9,713	0,000	Не/обнаруж	Не/обнаруж	Не/обнаруж	Не/обнаруж	Не/обнаруж
Сентябрь	0,000	4,813	0,923	0,050	9,613	0,000	Не/обнаруж	Не/обнаруж	Не/обнаруж	Не/обнаруж	Не/обнаруж
3 квартал 2025г.	0,000	3,039	0,908	0,047	9,602	0,000	Не/обнаруж	Не/обнаруж	Не/обнаруж	Не/обнаруж	Не/обнаруж
Октябрь	0,000	5,567	0,900	0,064	9,479	0,000	Не/обнаруж	Не/обнаруж	Не/обнаруж	Не/обнаруж	Не/обнаруж
Ноябрь	0,000	7,138	0,900	0,067	9,700	0,000	Не/обнаруж	Не/обнаруж	Не/обнаруж	Не/обнаруж	Не/обнаруж
Декабрь	0,000	4,567	0,900	0,057	9,633	0,000	Не/обнаруж	Не/обнаруж	Не/обнаруж	Не/обнаруж	Не/обнаруж
4 квартал 2025г.	0,000	5,757	0,900	0,063	9,604	0,000	Не/обнаруж	Не/обнаруж	Не/обнаруж	Не/обнаруж	Не/обнаруж
Год 2025	0,000	4,263	0,902	0,049	9,587	0,000	Не/обнаруж	Не/обнаруж	Не/обнаруж	Не/обнаруж	Не/обнаруж

Главный теплотехник УГЭ
КФ АО "Апатит"



П.А. Сидоров