

**Результаты измерений pH, цветности, мутности, железа, алюминия. ОМЧ, ОКБ, ТКБ
в распределительной сети п.Коашва за 2017 год**

Место отбора пробы	Дата отбора пробы	pH ед. pH	Мутность мг/дм ³	Цветность мг/дм ³	Железо мг/дм ³	Алюминий мг/дм ³	ОМЧ КОЕ в 1 мл	ОКБ, ТКБ КОЕ в 100 мл
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Д/с № 30, пос. Коашва	11.01.17	8,03	<0,58	3,30	<0,1	<0,01	0	не обнаруж.
	31.01.17	8,41	<0,58	3,51	<0,1	<0,01	0	не обнаруж.
	08.02.17	8,22	<0,58	3,01	<0,1	<0,01	0	не обнаруж.
	15.02.17	8,54	<0,58	2,89	<0,1	<0,01	0	не обнаруж.
	09.03.17	8,11	<0,58	2,69	<0,1	<0,01	0	не обнаруж.
	22.03.17	8,10	<0,58	4,34	<0,1	<0,01	0	не обнаруж.
	05.04.17	8,18	<0,58	3,10	<0,1	<0,01	0	не обнаруж.
	19.04.17	8,14	<0,58	3,30	<0,1	<0,01	0	не обнаруж.
	27.04.17	8,20	<0,58	3,83	<0,1	<0,01	0	не обнаруж.
	04.05.17	8,50	<0,58	2,27	<0,1	<0,01	0	не обнаруж.
	30.05.17	8,58	<0,58	2,48	<0,1	<0,01	0	не обнаруж.
	07.06.17	8,55	<0,58	2,27	<0,1	<0,01	0	не обнаруж.
	21.06.17	8,30	<0,58	3,10	<0,1	<0,01	0	не обнаруж.
	05.07.17	8,28	<0,58	2,48	<0,1	<0,01	0	не обнаруж.
	26.07.17	8,27	<0,58	2,27	<0,1	<0,01	0	не обнаруж.
	09.08.17	8,45	<0,58	2,68	<0,1	<0,01	0	не обнаруж.
	23.08.17	8,40	<0,58	3,72	<0,1	<0,01	0	не обнаруж.
	14.09.17	8,33	<0,58	4,55	<0,1	<0,01	0	не обнаруж.
	28.09.17	8,37	<0,58	3,31	<0,1	<0,01	0	не обнаруж.
	04.10.17	7,19	<0,58	3,31	<0,1	<0,01	0	не обнаруж.
19.10.17	7,85	<0,58	2,89	<0,1	<0,01	0	не обнаруж.	
09.11.17	7,59	<0,58	3,87	<0,1	<0,01	0	не обнаруж.	
23.11.17	7,74	<0,58	3,12	<0,1	<0,01	0	не обнаруж.	