Результаты измерений pH, цветности, мутности, железа, алюминия. ОМЧ, ОКБ, ТКБ в распределительной сети н.п.Титан за 2017 год.

Место отбора пробы	Дата отбора пробы	pH ед. pH	Мутность мг/дм^3	Цветность мг/дм^3	Железо мг/дм^3	Алюминий мг/дм^3	ОМЧ КОЕ в 1 мл	ОКБ, ТКБ КОЕ в 100 мл
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Д/с № 36, н.п. Титан	16.01.17	8,04	<0,58	6,61	0,11	<0,01	0	не обнаруж.
	06.02.17	8,01	<0,58	5,16	0,11	<0,01	0	не обнаруж.
	23.03.17	7,72	<0,58	12,80	0,30	<0,01	0	не обнаруж.
	05.04.17	7,62	<0,58	9,92	0,20	<0,01	0	не обнаруж.
	04.05.17	7,51	<0,58	5,37	0,28	<0,01	0	не обнаруж.
	21.06.17	8,10	<0,58	11,00	0,12	<0,01	0	не обнаруж.
	05.07.17	8,45	<0,58	8,88	0,14	<0,01	0	не обнаруж.
	07.08.17	8,02	<0,58	3,92	0,12	<0,01	0	не обнаруж.
	07.09.17	7,51	<0,58	4,75	0,10	<0,01	0	не обнаруж.
	11.10.17	8,26	1,50	5,99	0,30	<0,01	0	не обнаруж.
	13.11.17	8,19	<0,58	7,23	0,23	<0,01	0	не обнаруж.
ОСК № 7 н.п. Титан	11.01.17	7,68	<0,58	9,80	0,21	<0,01	0	не обнаруж.
	01.02.17	7,60	<0,58	9,29	0,19	<0,01	0	не обнаруж.
	01.03.17	7,70	<0,58	8,06	<0,1	<0,01	0	не обнаруж.
	05.04.17	7,54	<0,58	6,82	0,16	<0,01	0	не обнаруж.
	03.05.17	7,44	<0,58	2,69	<0,1	<0,01	0	не обнаруж.
	14.06.17	8,33	<0,58	7,85	0,27	<0,01	0	не обнаруж.
	10.07.17	7,91	<0,58	5,99	0,19	<0,01	0	не обнаруж.
	03.08.17	7,12	<0,58	4,54	0,18	<0,01	0	не обнаруж.
	18.09.17	7,68	<0,58	5,17	0,10	<0,01	0	не обнаруж.
	02.10.17	8,17	<0,58	5,17	0,10	<0,01	0	не обнаруж.
	01.11.17	8,26	<0,58	7,03	0,10	<0,01	0	не обнаруж.