

15.07.2020 № 631

**Нормативы водоотведения (сбросы) по составу сточных вод для абонентов
муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией,
подключенных к централизованной системе водоотведения объектов акционерного
общества «Апатитыводоканал»**

Очистные сооружения канализации № 2 (г. Кировск)			
№ п/п	Наименование ингредиента	*Норматив состава сточных вод (мл/дм³)*	Нормативы допустимых сбросов (далее-НДС)** (мл/дм³) в водные объекты
1	Взвешен. вещества	120,358	4,9
2	Нефтепродукты	0,40	0,05
3	БПК _{полн.}	73,95	3
4	Аммоний ион	19,35	0,37
5	Нитрит ион	0,47	0,08
6	Нитрат ион	39,83	39,83
7	СПАВ	0,72	0,072
8	Фосфор фосфатов	0,03	0,1163
9	Хлориды	28,29	22,7
10	Железо	0,58	0,07
11	Сульфаты	30,63	25,35

Очистные сооружения канализации № 4 (н.п. Коашва)			
№ п/п	Наименование ингредиента	*Норматив состава сточных вод (мл/дм³)*	НДС** (мл/дм³) в водные объекты
1	Взвешен. вещества	20,017	6,65
2	Нефтепродукты	0,152	0,05
3	БПК _{полн.}	22,663	3
4	Аммоний ион	10,258	0,5
5	Нитрит ион	0,649	0,08
6	Нитрат ион	5,387	40
7	СПАВ	0,132	0,1
8	Фосфор фосфатов	0,779	0,15
9	Сухой остаток	159,450	768
10	Хлориды	19,120	127
11	Железо	0,216	0,1
12	Сульфаты	21,438	48,23

* НДС от абонентов, допускаемые к приему в канализационную сеть и на очистные сооружения АО «Апатитыводоканал»;

**НДС для акционерного общества «Апатитыводоканал», установленные приказами Федерального агентства водных ресурсов Двинско-Печорского бассейнового водного управления от 02.04.2020 № 4/5 (г. Кировск) и от 01.03.2016 № 16/5 (н.п. Коашва)