

Приложение к постановлению  
Администрации муниципального  
округа город Кировск Мурманской области  
от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

**Нормативы состава сточных вод для объектов абонентов, подключенных к  
централизованной системе водоотведения на территории муниципального округа  
город Кировск Мурманской области**

№ п/п	Показатель состава сточных вод	Норматив состава сточных вод (мг/дм <sup>3</sup> )	
		Для сточных вод, поступающих на очистные сооружения канализации №2 (г. Кировск)	Для сточных вод, поступающих на очистные сооружения канализации №4 (н.п. Коашва)
1	Взвешен. вещества	300	144,6
2	Нефтепродукты	1,091	3,55
3	БПК <sub>полн.</sub>	300	429
4	Аммоний ион	50	50
5	АСПАВ	0,76	10
6	Фосфаты (по фосфору)	2,382	11,9
7	Сухой остаток	316	-
8	Хлориды	46,7	1000
9	Железо	0,667	5
10	Сульфаты	42,0	1000